

东莞市长安镇莲花新村 E 区 6 栋 2 单元和 15 栋 2 单元合建增设
电梯项目满足消防设计规范说明

东莞市长安镇住房和城乡建设局:

东莞市长安镇莲花新村 E 区 6 栋 2 单元和 15 栋 2 单元合建 增设
电梯项目规划报建图由我司设计, 经我司现场勘查, 现就满足消防设
计规范说明如下:

☒ 增设电梯的建筑设计方案在与相邻建筑的消防间距、保证消防通
道和消防车可达性以及人行疏散通道等方面满足消防规范的要求。

1.未削弱本梯间消防疏散条件: 本大楼梯间疏散楼梯净宽为 1.25 米,
增设电梯后, 首层供本大楼梯间居民疏散的通道符合建筑设计防火
规范 GB50015-2014(2018 年版)的相关规定。

2.未削弱周边环境消防疏散条件: 增设电梯间位于大楼本梯间外墙侧
面, 符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) (2018 年版)的相关
规定。



深圳德普思建筑设计有限公司



注: 出图专用章、注册建筑师、设计单位盖章

