

关于《东莞市莞城街道燃气专项规划 (2020-2035年)》的公示

根据全市统一要求，莞城街道已完成燃气专项规划编制工作，现对《东莞市莞城街道燃气专项规划(2021-2035年)》进行社会公示。如您有意见和建议，请在公示期内将意见和建议以书面形式寄送至东莞市城市管理和综合执法局莞城分局或者发送电子邮件。

一、公示时间

自公示之日起7日。

二、意见和建议反馈方式

联系电话：0769-22304422

电子邮箱：22102096@163.com

地址：东莞市莞城区旗峰路309号之一东莞市城市管理和综合执法局莞城分局

附件：东莞市莞城街道燃气专项规划(2020—2035年)
主要成果介绍

东莞市城市管理和综合执法局莞城分局

2021年12月29日



附件:

东莞市莞城街道燃气专项规划（2020—2035 年） 主要成果介绍

一、规划期限

近期：2020-2025 年。

远期：2026-2035 年。

二、气源

规划区主要依靠现状东城高中压调压站和南城高中压调压站的供气来维持规划区用气需求，远期万江调压站亦可作为规划区的应急气源。未来加强莞城街道与周边镇街中压燃气管网的互联互通。

三、总供气规模

2025 年：天然气年用量为 1113 万标准立方米/年；液化石油气年用量为 0.56 万吨/年。

2035 年：天然气年用量为 1952 万标准立方米/年；液化石油气年用量为 0.25 万吨/年。

四、液化石油气供应站

现状：共有 14 家瓶装供应站和销售点，一类站 1 个、三类站 13 个，均证照齐全。

近期：进行消防安全整顿，在不新增瓶装供应站的前提

下,考虑液化石油气仅作为管道天然气建成之前的补充气源,待管道天然气覆盖整个规划区后,根据市场需求逐步淘汰液化石油气供应设施。对于用地性质是市政设施用地的供应站,退出市场后供应站用地可作为市政设施备用地或城市绿地。

五、近、远期建设规划

(一) 近期: 建设中压管道约 8.11 公里。

(二) 远期: 建设中压管道约 31.99 公里。

六、主要规划指标表

序号	项 目	单位	指标			
			现状 (2020 年)	近期 (2025 年)	远期 (2035 年)	指标 类型
一	天然气供气规模	万立方米/ 年	876	1113	1952	
1	居民用户	万立方米/ 年	582	653	1138	
2	公建及商业用户	万立方米/ 年	191	261	569	
3	一般工业用户	万立方米/ 年	103	143	148	
4	管道天然气气化率	%	42	54	84	
二	液化石油气供气规模					
1	年供气量	吨/年	3563	5638	2531	
2	液化石油气气化率	%	19.1	41	15	
三	基础设施					
1	中压管道	km	25.24	33.35	65.34	累计
2	智慧燃气平台	套	1	1	1	合计
3	液化石油气供应站	座	14	自然淘汰	-	