

东莞市长安镇中惠山水名城 4 栋增设电梯项目 满足消防设计规范说明

东莞市长安镇住房和城乡建设局：

东莞市长安镇中惠山水名城 4 栋增设电梯项目规划报建图由我司设计，经我司现场勘查，现就满足消防设计规范说明如下：

增设电梯的建筑设计方案在与相邻建筑的消防间距、保证消防通道和消防车可达性以及人行疏散通道等方面满足消防规范的要求。

1. 未削弱本梯间消防疏散条件：本大楼梯间疏散楼梯净宽为 1.1 米，增设电梯后，首层供本大楼梯间居民疏散的通道符合建筑建设防火规范 GB50015-2014（2018 年版）的相关规定。

2. 未削弱周边环境消防疏散条件：增设电梯间位于大楼本梯间外墙侧面，符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定。

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：深圳德普思建筑设计有限公司
业务范围：建筑行业(建筑工程)甲级
资质证书编号：A144025149
有效期至：2028年12月22日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：吴向英
注册号：4402514-014
有效期：至2027年6月

深圳德普思建筑设计有限公司

2025年12月20日